

Gefährdungsbeurteilung Tankstelle

Zehnteilige, digital ausfüllbare Vorlage mit 54 Prüfkriterien für Tankfeld, Shop, Kasse, Lieferung, Reinigung und Organisation.

Vor der Nutzung

Diese PDF ist keine fertige Gefährdungsbeurteilung und kein Explosionsschutzdokument. Standort, Kraftstoffe, Anlagen, Tätigkeiten, Schichten und Personengruppen vor Ort prüfen. Technische Festlegungen zu Wirkbereichen, Ex-Zonen, Abständen, Erlaubnis oder Prüfungen erfordern passende Fachkunde.

STANDORT UND DOKUMENTSTAND

UNTERNEHMEN / BETREIBER

BETRIEBSART / ÖFFNUNGSZEITEN

ERSTELLT DURCH / FUNKTION

TANKSTELLE / STANDORT

VERSION / STAND

FACHLICH GEPRÜFT DURCH / FUNKTION

GELTUNGSBEREICH: FLÄCHEN, TÄTIGKEITEN, SCHICHTEN UND PERSONENGRUPPEN

SCHNELLSTART IN SIEBEN SCHRITTEN

- ☐ 1. Standort, Anlagen, Kraftstoffe und Arbeitsbereiche eindeutig abgrenzen
- ☐ 2. Beschäftigte beteiligen und Schichten im realen Betrieb beobachten
- ☐ 3. Genehmigungen, Pläne, Prüfberichte und Betriebsanleitungen zuordnen
- ☐ 4. Gefährdungen nach dokumentierter Methode betrieblich bewerten
- ☐ 5. Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip festlegen
- ☐ 6. Verantwortung, Termin und Wirksamkeitskriterium dokumentieren
- ☐ 7. Freigeben und nach Ereignissen oder Änderungen neu prüfen

Akute Gefahr

Eine erhebliche unmittelbare Gefahr nicht in die normale Aufgabenliste verschieben. Bereich oder Tätigkeit sichern, Leitung alarmieren und erst nach wirksamer Freigabe weiterarbeiten.

A. Umfang, Anlagen und Bewertungsregel

Eine belastbare Beurteilung nennt Betriebsart, einbezogene Tätigkeiten, Kraftstoffe und die verwendete Bewertungslogik.

A1. EINBEZOGENE BEREICHE

- | | |
|--|---|
| ☐ Tankfeld und Kundenbetankung | ☐ Snackbereich und Sanitäranlagen |
| ☐ Befüllung durch Tankfahrzeuge | ☐ Fahrzeugwaschanlage und Vorwäsche |
| ☐ Shop, Kasse und Büro | ☐ Reinigung, Abfall und Außenpflege |
| ☐ Warenannahme, Lager und Kühlung | ☐ Kontrolle, Wartung und Fremdfirmen |

KRAFTSTOFFE UND ANLAGEN: BENZIN, DIESEL, LPG, CNG, LNG, WASSERSTOFF, LADEPUNKTE ODER WEITERE

A2. BETEILIGTE UND INFORMATIONSBASIS

- | | |
|--|---|
| ☐ Betreiber / Stationsleitung | ☐ Betriebsärztliche Beratung |
| ☐ Beschäftigte / Vertretung | ☐ Tanktechnik / Instandhaltung |
| ☐ Anlageneigentümer / Mineralölgesellschaft | ☐ Brandschutz / Explosionsschutz |
| ☐ Fachkraft für Arbeitssicherheit | ☐ ZÜS, Behörde oder weitere Fachstelle |

GRUNDLAGEN: BEGEHUNG, EREIGNISSE, ERLAUBNIS, EX-DOKUMENT, LAGEPLÄNE, PRÜFUNGEN, BETRIEBSANLEITUNGEN, SICHERHEITSDATENBLÄTTER

A3. BEWERTUNG UND STATUS

OK nur markieren, wenn der Punkt am Standort geprüft, passend umgesetzt und wirksam ist. Bedarf bezeichnet eine offene Maßnahme oder fachliche Klärung. N. A. benötigt eine nachvollziehbare Begründung. Bewertungsmethode, Prioritäten und Stop-Regel so erklären, dass eine Vertretung sie anwenden kann.

RISIKOMETHODE, PRIORITÄTEN, STOP-REGEL UND BEGRÜNDUNG FÜR NICHT ANWENDBAR

Dokumentgrenze

Diese PDF verfolgt betriebliche Arbeits- und Tätigkeitsrisiken. Sie ersetzt keine Anlagenplanung, Erlaubnisunterlage, Prüfbescheinigung oder fachkundige Festlegung im Explosionsschutz.

B. Organisation, Verkehr und Notfall

Öffnungszeiten, Fahrzeugverkehr, Witterung und wechselnde Besetzung wirken auf alle Arbeitsbereiche der Tankstelle.

B1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Betreiber-, Eigentümer- und Arbeitgeberpflichten sowie Vertretung, Mängelmeldung, Sperre und Freigabe für jede Schicht eindeutig geregelt?	☐	☐	☐	
Sind Kunden-, Liefer-, Beschäftigten- und Rettungswege übersichtlich, beleuchtet, frei und ohne gefährliche Überschneidung von Personen und Fahrzeugen geführt?	☐	☐	☐	
Passen Boden, Entwässerung, Rutschhemmung, Winterdienst und Reinigung zu Kraftstoffspuren, Wasser, Eis und dem laufenden Fahrzeugverkehr?	☐	☐	☐	
Sind Erste Hilfe, Notruf, Brandmeldung, Räumung, Einweisung der Feuerwehr und Versorgung verletzter oder belasteter Personen je Öffnungszeit organisiert?	☐	☐	☐	
Sind Not-Aus, Alarm, Absperrung und Zuständigkeiten bei Kraftstoffaustritt, Gasgeruch, Brand, Stromausfall oder angefahrenem Anlagenteil praktisch bekannt?	☐	☐	☐	
Werden Schichtlängen, Nacharbeit, Pausen, Zeitdruck, Personalausfall, Monotonie und widersprüchliche Kundenanforderungen mit Beschäftigten bewertet?	☐	☐	☐	
Sind Jugendliche, Schwangere, Stillende, neue Beschäftigte, Aushilfen und Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf tätigkeitsbezogen berücksichtigt?	☐	☐	☐	
Lösen Unfall, Beinaheereignis, Beschwerde, Prüfabweichung, neue Erkenntnis, Umbau oder veränderter Betrieb eine dokumentierte Neubewertung aus?	☐	☐	☐	

Begehung bei realem Betrieb

Tankfeld, Lieferung, Schichtwechsel, Nachtbetrieb und Reinigungszeit getrennt beobachten. Eine ruhige Begehung zeigt Gegenverkehr, Sichtprobleme und Zeitdruck nur unvollständig.

C. Tankfeld und Kundenbetankung

Kundenverhalten, Fahrzeuge, Kraftstofffreisetzung und Zündquellen müssen am konkreten Tankfeld zusammen beurteilt werden.

C1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Zapfsäulen, Schläuche, Zapfventile, Anfahrschutz, Beschilderung, Beleuchtung und Not-Aus sichtbar, zugänglich und ohne erkennbare Schäden?	☐	☐	☐	
Sind Wirkbereiche, explosionsgefährdete Bereiche, Zündquellenverbote und geeignete Arbeitsmittel fachkundig festgelegt, dokumentiert und vor Ort konsistent?	☐	☐	☐	
Werden Kraftstoffaustritt, übergelaufene Behälter, abgerissener Schlauch und angefahrene Technik mit klarer Absperr-, Melde- und Wiederfreigaberegeln beherrscht?	☐	☐	☐	
Sind Bindemittel, Abfallbehälter, persönliche Schutzmittel und Reinigungsverfahren für die vorhandenen Kraftstoffe geeignet und sicher erreichbar?	☐	☐	☐	
Sind Hilfe beim Tanken, Tankwartservice, Kanisterbefüllung und Kontakt mit Kraftstoff so organisiert, dass Beschäftigte nicht in Fahrzeugwege oder Gefahrenbereiche geraten?	☐	☐	☐	
Werden laufende Motoren, Rauchen, offene Flammen, heiße Arbeiten, ungeeignete elektrische Geräte und weitere Zündquellen wirksam verhindert?	☐	☐	☐	
Sind besondere Kraftstoffe und Ladepunkte mit Druck, Kälte, Gasfreisetzung, elektrischer Energie und Wechselwirkungen zur übrigen Anlage fachkundig beurteilt?	☐	☐	☐	
Können Beschäftigte riskantes Kundenverhalten sicher ansprechen, den Vorgang stoppen, Hilfe holen und den Bereich ohne Eigengefährdung sichern?	☐	☐	☐	

Keine pauschale Zoneneinteilung
Ex-Zonen und Wirkbereiche nicht aus einer allgemeinen Checkliste übernehmen. Kraftstoff, Bauart, Betriebszustand, Umgebung und aktuelle TRGS 751 fachkundig zusammenführen.

D. Lieferung und technische Arbeiten

Befüllung, Kontrolle und Instandhaltung erzeugen andere Gefährdungen als die normale Kundenbetankung.

D1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Lieferzeit, Einfahrt, Standplatz und Absperrung so geplant, dass Tankfahrzeug, Kundenverkehr, Fußwege und Rettungszugänge während der Befüllung beherrschbar bleiben?	☐	☐	☐	
Sind Kraftstoffsorte, Behälter, Anschluss, Füllraum, Füllstand, Gasrückführung, Erdung und Kommunikationsweg vor Beginn eindeutig geprüft?	☐	☐	☐	
Ist festgelegt, wer den Entleervorgang überwacht, Kunden fernhält, Störungen meldet und nach Abschluss Verschlüsse, Leckagefreiheit und Verkehrsfreigabe kontrolliert?	☐	☐	☐	
Sind Domschächte, Füllschränke, Lüftungsöffnungen und technische Zugänge gegen Absturz, Quetschen, Zündquellen, unbefugten Zutritt und Fahrzeugkontakt gesichert?	☐	☐	☐	
Werden Kontroll-, Reinigungs- und kleinere Hilfstätigkeiten an der Tanktechnik mit Auftrag, Befugnis, Arbeitsgrenze und sicherem Zustand ausdrücklich bewertet?	☐	☐	☐	
Sind Wartung, Störung und Heiarbeit mit Freischaltung, Gasfreiheit, Arbeitsfreigabe, Aufsicht, Fremdfirmenkoordination und kontrollierter Wiederinbetriebnahme organisiert?	☐	☐	☐	
Sind Eigentümer, Betreiber, Pächter, Spedition und Fachfirma über Gefährdungen, Zuständigkeiten, Schutzmaßnahmen und Übergaben schriftlich abgestimmt?	☐	☐	☐	
Werden unerwarteter Kraftstoffaustritt, Schlauch- oder Anschlussfehler, Überfüllung, Brandalarm und abgebrochene Befüllung mit einer geübten Notfallfolge beherrscht?	☐	☐	☐	

Arbeitsauftrag begrenzen

Beschäftigte dürfen technische Eingriffe nicht aus Gewohnheit übernehmen. Aufgabe, Qualifikation, Freischaltung und Grenze zur beauftragten Fachfirma vor Arbeitsbeginn klären.

E. Shop, Kasse, Gewalt und Alleinarbeit

Bargeld, Nachtöffnung und Kundenkonflikte brauchen technische und organisatorische Prävention sowie klare Hilfe nach einem Ereignis.

E1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Ein- und Ausgänge, Verkaufsraum, Kassenplatz und Außenbereich übersichtlich gestaltet, angemessen beleuchtet und ohne vermeidbare Sichtbarrieren?	☐	☐	☐	
Sind Kamera, Überfallmeldung, Rückzugs- oder Schutzmöglichkeiten und weitere Sicherungen nach DGUV Vorschrift 25 und DGUV Regel 108-010 beurteilt?	☐	☐	☐	
Werden Bargeldbestand, Abschöpfung, Zählung, Verwahrung und Transport so organisiert, dass Anreiz, Beobachtbarkeit und Zugriffsmöglichkeiten reduziert werden?	☐	☐	☐	
Sind Beschäftigte vor dem ersten Kasseneinsatz und danach im vorgeschriebenen Rhythmus praktisch zu Überfallprävention und Verhalten im Ereignis unterwiesen?	☐	☐	☐	
Gibt es einen Notfallplan für Überfall, Bedrohung, Diebstahl und aggressive Kundschaft mit Polizei, Unfallmeldung, Beweissicherung und psychologischer Unterstützung?	☐	☐	☐	
Sind Reklamation, berauschte oder aggressive Personen, Hausrecht und Deeskalation mit sicheren Handlungsgrenzen geregelt, ohne Beschäftigte allein verantwortlich zu machen?	☐	☐	☐	
Ist jede Alleinarbeit nach Tätigkeit, Gefährdung, Tageszeit, Erreichbarkeit und Zeit bis zur Hilfe bewertet und mit geeigneter Notrufmöglichkeit abgesichert?	☐	☐	☐	
Sind Schichtübergabe, später Ladenschluss, Weg zum Fahrzeug, Schlüssel, Zutrittskontrolle und Unterstützung nach belastenden Ereignissen verlässlich organisiert?	☐	☐	☐	

Leben vor Sachwert

Bei einem Überfall hat die körperliche und psychische Unversehrtheit Vorrang. Verhalten, Alarmierung und Nachsorge müssen vorab geübt und ohne riskante Heldenerwartung gestaltet sein.

F. Waren, Snack und Nebenräume

Shoparbeit verbindet Lasten, Lagerung, scharfe Werkzeuge, heiße Geräte, Kühlung und häufige Kundenunterbrechungen.

F1. SECHS PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Warenannahme, Rollbehälter, Hubwagen, Türen und Lagerwege so organisiert, dass Kunden, Beschäftigte und Lieferanten nicht gefährlich zusammentreffen?	☐	☐	☐	
Sind Regale standsicher, Traglasten bekannt, schwere Waren günstig gelagert und Getränke, Gasflaschen oder Aerosole gegen Umfallen und unzulässige Erwärmung gesichert?	☐	☐	☐	
Sind Kühlräume von innen zu öffnen, beleuchtet und gegen Einsperren, Kälte, rutschige Böden sowie gefährliche Alleinarbeit organisiert?	☐	☐	☐	
Sind Kartommesser, Schneidwerkzeuge, Backofen, Grill, Kaffeemaschine und heiße Lebensmittel mit sicheren Ablagen, Bedienwegen, Reinigung und Unterweisung bewertet?	☐	☐	☐	
Werden Heben, Tragen, Ziehen, Schieben, langes Stehen, Greifhöhen, Bildschirmarbeit und häufige Arbeitsunterbrechungen mit geeigneten Hilfen und Abläufen gestaltet?	☐	☐	☐	
Sind Sanitär-, Personal- und Abfallbereiche sauber, sicher zugänglich und so getrennt, dass Hygiene, Schädlingsschutz, Glasbruch und kontaminierte Abfälle beherrscht werden?	☐	☐	☐	

Eigene Fachbereiche

Lebensmittelhygiene, Jugendschutz, Ladensicherheit und Kassenorganisation bleiben zusätzlich zu prüfen. Diese PDF betrachtet die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten.

Unterbrechungen beobachten

Eine Arbeit im Shop nicht nur isoliert testen. Kundenfragen, Kassenalarm und Lieferungen verändern Haltung, Aufmerksamkeit und sichere Bedienfolgen.

G. Waschanlage, Reinigung und Gefahrstoffe

Bewegte Anlagen, Hochdruck, Waschchemie und Kraftstoffspuren benötigen tätigkeitsbezogene Schutzentscheidungen.

G1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Einfahrt, Fahrzeugposition, Portalbewegung, Quetschbereiche, Not-Halt und Kundeneinweisung an der Waschanlage sicher und verständlich gestaltet?	☐	☐	☐	
Sind manuelle Vorwäsche und Hochdruckreinigung mit Druck, Rückstoß, Strahl, Aerosol, Spritzwasser, elektrischen Risiken und sicherem Stand beurteilt?	☐	☐	☐	
Sind Wasch-, Reinigungs- und Desinfektionsmittel erfasst, gekennzeichnet, im Originalgebinde gelagert und anhand aktueller Sicherheitsinformationen bewertet?	☐	☐	☐	
Sind Dosieranschlüsse verwechslungssicher und lassen sich Gebinde ohne Spritzer wechseln; sind Augen-, Haut- und Atemkontakt sowie Notfallmaßnahmen berücksichtigt?	☐	☐	☐	
Wurden Ersatzstoffe oder weniger gefährliche Verfahren geprüft und sind Lüftung, Dosierung, persönliche Schutzmittel und gefährliche Mischungen geregelt?	☐	☐	☐	
Sind Feuchtarbeit, Handschuhtragezeit, Hautreinigung und Hautbeschwerden in Arbeitsorganisation, Hautschutz und arbeitsmedizinischer Vorsorge berücksichtigt?	☐	☐	☐	
Sind verschüttete Kraftstoffe, Bindemittel, kontaminierte Reinigungstücher, Waschschlamm, scharfkantige Abfälle und Entsorgungswege sicher organisiert?	☐	☐	☐	
Sind Reinigung und Entstörung erst nach sicherem Stillsetzen möglich und werden bewegte, elektrische, pneumatische oder gespeicherte Energien beherrscht?	☐	☐	☐	

Stoff und Tätigkeit verbinden

Ein Sicherheitsdatenblatt allein bewertet die Arbeit nicht. Produkt, Menge, Kontaktweg, Verfahren, Raum, Dauer und Wirkung der Schutzmaßnahmen gemeinsam dokumentieren.

H. Prüfung, Wartung und Fortschreibung

Sicherheitsfunktionen, erlaubnisbedürftige Anlagen und Änderungen brauchen eine nachvollziehbare Nachweiskette.

H1. ACHT PRÜFKRITERIEN

PRÜFKRITERIUM / BEOBACHTUNG	OK	BEDARF	N. A.	NOTIZ / MASSNAHME
Sind Prüfobjekt, Art, Umfang, Frist und qualifizierte Person aus Gefährdungsbeurteilung, Erlaubnis, Regelwerk und Herstellerinformationen eindeutig festgelegt?	☐	☐	☐	
Sind Prüfungen vor Inbetriebnahme, nach prüfpflichtiger Änderung und wiederkehrend mit Zuständigkeit, Befund, Mangelbehebung und Freigabe nachvollziehbar verknüpft?	☐	☐	☐	
Werden Not-Aus, Lecküberwachung, Gasrückführung, Anfahrerschutz, Zapfeinrichtung, Erdung, Alarm und weitere Sicherheitsfunktionen passend kontrolliert?	☐	☐	☐	
Sind elektrische Anlagen, Arbeitsmittel in Ex-Bereichen, Brandschutzeinrichtungen, Druckanlagen und Ladepunkte jeweils dem richtigen Prüfregime zugeordnet?	☐	☐	☐	
Gibt es eine eindeutige Mängelkennzeichnung, Sperre gegen Nutzung, sichere Übergangslösung und dokumentierte Wiederfreigabe nach Instandsetzung?	☐	☐	☐	
Werden Fremdfirmen eingewiesen, Arbeitsbereiche übergeben, Wechselwirkungen koordiniert und nach Abschluss Sauberkeit, Vollständigkeit und sicheren Zustand geprüft?	☐	☐	☐	
Lösen neuer Kraftstoff, geänderte Lagermenge, andere Abgabeeinrichtung, Ladeinfrastruktur, Verkehrsführung, Nachbaranlage oder Betriebszeit eine Neubewertung aus?	☐	☐	☐	
Sind Version, offene Aufgaben, Restrisiken, Explosionsschutz-Schnittstelle, Unterweisung, Wirksamkeitskontrolle und nächster Review vollständig nachvollziehbar?	☐	☐	☐	

Fristen nicht raten

Prüffristen und Zuständigkeiten können sich nach Prüfobjekt unterscheiden. BetrSichV, Erlaubnis, Gefährdungsbeurteilung, TRGS 751, Herstellerangaben und Prüfbericht zusammen auswerten.

I. Maßnahmen, Wirksamkeit und Freigabe

Offene Befunde mit Ursache, Schutzziel, Verantwortung, Termin und einer beobachtbaren Wirksamkeitskontrolle verbinden.

PRIORITÄT	GEFÄHRDUNG / BEREICH	MASSNAHME / SCHUTZZIEL	VERANTWORTLICH / TERMIN	WIRKSAMKEIT / PRÜFUNG

I1. ABSCHLUSS UND NÄCHSTER REVIEW

NÄCHSTER PRÜFTERMIN / ANLASS

OFFENE RESTRISIKEN / ÜBERGANGSLÖSUNG

FREIGABE NAME / FUNKTION / DATUM

BESCHÄFTIGTE INFORMIERT AM / DURCH

GEPRÜFTE AUSGANGSQUELLEN

- ArbSchG §§ 5 und 6: Beurteilung und Dokumentation - [gesetze-im-internet.de](#)

- BGHW A 132: Gefährdungsbeurteilung kompakt Tankstellen, Stand 06/2022 - [bghw-medienshop.de](#)

- TRGS 751 / TRBS 3151: Tankstellen und Gasfüllanlagen, Ausgabe 02/2024 - [baua.de](#)

- DGUV Vorschrift 25 und Regel 108-010: Überfallprävention in Verkaufsstellen - [dguv.de](#)

- GefStoffV und BetrSichV: Gefahrstoffe, Arbeitsmittel, Erlaubnis und Prüfungen - [gesetze-im-internet.de](#)

Quellenstand

Quellen redaktionell geprüft am 17.08.2026. Vor Verwendung aktuelle Fassungen, Erlaubnis, Betreiberunterlagen, Herstellerangaben und zuständigen Unfallversicherungsträger prüfen.